

#### HÖNNUNARFORSENDUR

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 441/1998  
VATNSLAGNIR ÍST 67  
FRÁRENNISLAGNIR ÍST 68  
HITALAGNIR ÍST 69, ÍST EN 442

#### SKAMMSTAFANIR

GN GÓLFNIÐURFALL ÁN GEGNUMRENNSLIS  
GN+HL GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI FRÁ HANDLAUG  
GN+SV GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI FRÁ SKOLVASK  
HL HANDLAUG  
SV SKOLVASKUR  
RV RÆSTIVASKUR  
EV ELDHÚSVASKUR  
VS VATNSSALERNI  
SB STEYPIBÁÐ  
BK BAKKAR  
PS ÞVAGSKÁL  
PV ÞVOTTAVÉL  
PN ÞAKNIÐURFALL  
SN SVALANIÐURFALL  
NF NIÐURFALL Í LÓÐ  
TM TENGIMÖGULEIKI  
HR HREINSISTÚTUR  
FR TENGIKÓTI Á REGNVATNSLÖGNUM  
FS TENGIKÓTI Á SKÓLPLÖGNUM  
RK RENNSLISKÓTI

#### TÁKN Á TEIKNINGUM

FRÁRENNISLÖGN \_\_\_\_\_  
FRAMRÁS HITAKERFI \_\_\_\_\_  
BAKRÁS HITAKERFI \_\_\_\_\_  
HEITT NEYSLUVATN \_\_\_\_\_  
KALT NEYSLUVATN \_\_\_\_\_  
STÝRISTRENGUR \_\_\_\_\_

#### FRÁRENNISLAGNIR

LAGNIR OG TENGISTYKKI SKULU VERA HITA- OG ÞRÝSTIÐPOLIÐ PVC (10 bar).  
SAMSETNINGAR LAGNA SKULU VERA LÍMDAR EÐA SKRÚFAÐAR SAMAN. NOTA  
SKAL LÍM AF VIÐURKENNÐRI GERÐ SEM FRAMLEIÐANDI LAGNA MÆLIR MEÐ OG  
SKAL FRÁGANGUR LÍMINGA VERA Í SAMRÆMI VIÐ FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA.  
TENGINGAR LAGNA VIÐ LAUGABÚNAÐ SKAL GERAST MEÐ UNION TENGJUM.

#### STOPPLOKAR

LOKAR SKULU VERA GERÐIR ÚR ENDINGAGÓÐUM MÁLMÍ SEM POLIR HEITT  
HVERAVATN. LOKAR SKULU VERA AF ÞRÝSTIFLOKKI PN16. EF ANNAÐ ER EKKI  
TEKIÐ FRAM SKULU STOPPLOKAR VERA KÚLULOKAR. LOKAR SKULU PÓLA ALLT AÐ  
85°C OG PN 16 ÞRÝSTIFLOKK EÐA LOKAR SÉU ÚR HITA- OG ÞRÝSTIÐPOLNU PVC (10  
bar VIÐ 20°C) SÉRSTAKLEGA ÆTLAÐIR TIL NOTKUNAR Í SUNDLAUGARKERFUM.  
SAMSKYEYTI LOKA VIÐ LAGNIR EÐA TENGISTYKKI SKULU VERA MEÐ FLÖNSUM.

#### MÓTORLOKAR

ALLIR MÓTOR- OG SEGULLOKAR SKULU VERA MEÐ STÖÐUROFA Í LOKAÐRI STÖÐU  
OG HAFA SKAL UNIONTENGI SITT HVORU MEGIN VIÐ LOKA. LOKAR SKULU PÓLA  
ALLT AÐ 85°C OG PN 16 ÞRÝSTIFLOKK.

#### HITA- OG ÞRÝSTIMÆLAR

HITA- OG ÞRÝSTIMÆLAR SKULU VERA AF GÓÐRI OG VANDAÐRI GERÐ. DEILING Á  
HITAMÆLI SKAL VERA Í °C EN DEILING Á ÞRÝSTIMÆLUM SKAL VERA Í KPA EÐA  
BAR. HITAMÆLAR SKULU VERA FESTIR Í BRUNNI SEM LIGGUR Í VATNSRÁS,  
BRUNNUR SKAL PÓLA HITAVEITUVATN OG SKULU VERA ÚR t.d. AISI316 RYÐFRÍU  
STÁLI.  
ÞRÝSTIMÆLAR SKULU VERA OLÍUFYLLTIR MEÐ LOKA Á TENGILÖGN. MÆLAR  
SKULU PÓLA ALLT AÐ 85°C OG PN16 ÞRÝSTIFLOKK.

#### DÆLUR

DÆLUR SKULU VERA AF VANDAÐRI GERÐ OG ER LÖGÐ ÁHERSLA Á AÐ  
VARAHLUTAPJÓNUSTA SÉ GÖÐ. ÁBYRGÐ Á DÆLUM SKAL VERA A.M.K. 5 ÁR FRÁ  
ÞVÍ ÞÆR ERU TEKNAR Í NOTKUN. MEÐ DÆLUM SKAL FYLGJA GÆÐAVOTTUN.  
DÆLUR SKULU VERA ÚR BRONSI EÐA ÖÐRUM MÁLMUM SEM PÓLA  
HITAVEITUVATN OG SKULU ÖXULPÉTTINGAR SKULU VERA VANDAÐAR. DÆLUR  
SKULU VERA MEÐ ÁFÖSTUM MÓTOR OG SKAL HANN VERA IP54 OG  
HRAÐASTÝRANLEGUR.  
DÆLUR SKULU STANDA Á STÖÐUGRI UNDIRSTÖÐU a.m.k. 20 cm FRÁ GÓLF  
OG SKAL KOMA FYRIR GÚMMÍPÚÐA Á MILLI DÆLU OG UPPHÆKKUNAR

#### HITANEMAR

NEMAR SEM KOMAST Í SNERTINGU VIÐ HITAVEITUVATN SKULU VERA ÚR EFNUM  
PÖLNUM FYRIR SLÍKA NOTKUN T.D. AISI316 RYÐFRÍTT STÁLI. HITANEMAR SKULU  
VERA Í LOKUDUM VASA.

ALLIR INNSTEYPTIR INNSTREYMIS- OG ÚTSTREYMISSTÚTAR, ÁSAMT  
BOTNIÐURFÖLLUM SKULU VERA ÚR AISI315 STÁLI MEÐ GENGIUM.

#### HITALAGNIR

LÖGN FRÁ HVER SKAL VERA SVÖRT STÁLLÖGN SAMKVÆMT EM 253.  
TENGISTYKKI SKULU VERA AF SAMA UPPRUNA OG LAGNIR.

LAGNIR SKULU VERA MEÐ POLYETHELYNE KÁPU MEÐ PU EINANGRUN.

#### VATNSLAGNIR

LÖGN FYRIR KALT VATN SKAL VERA ÚR POLYETHYLEN (PE) SAMKVÆMT EM  
12201. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR KOPAR ÆTLUÐ ÞESSUM LÖGNUM.  
ÞRÝSTIFLOKKUR ER SDR 17,6.

ÞRÝSTIÐPRÓFA SKAL LAGNIR MEÐ 1,5 X VINNUÞRÝSTING EÐA MINNST 15  
bar OG SKAL ÞAÐ GERT SAMKVÆMT FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA  
LAGNANNA.

#### FRÁGANGUR Á LÖGNUM

ALLAR LAGNIR SKULU LIGGJA Í ÞEIRRI BURÐARFYLLINGU SEM KOMIÐ  
HEFUR VERIÐ FYRIR Á LÓÐ. UNDIR OG UMHVERFIS LAGNIR SKAL MINNST  
VERA 150 mm SANDLAG.

MÓTTEKID

19 FEB. 2013

Byggingarfulltrúi, Armasýslu og Frádráttar

# HVERABRAUT 1 BULLUNGA

AFSTÖÐUMYND MKV. 1:1000



#### TEIKNINTÁKN OG MERKINGAR

- HITAMÆLIR
- PRÝSTIMÆLI
- ⊗ STOPPLOKI
- ⊗ EINSTREYMISLOKI
- ⊗ ÖRYGGISLOKI
- SÍA
- RENNSLISMÆLIR
- ⊗ HRINGRÁSARÐÆLA
- ⊗ STILLILOKI
- ⊗ MÓTOR SAMHÆFÐUR KERFI
- ⊗ HITASTÝRÐUR LOKI
- ⊗ SJÁLFRIRK LOFTSÍA
- ⊗ BLANDLOKI

ÁRITUN ADALHÖNNUNAR: KT.

BR.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

HVERABRAUT 1 BLÁSKÓGARBYGGÐ  
BULLUNGA

HITAKERFI  
ALMENNAR SKÝRINGAR  
AFSTÖÐUMYND

SAMBÝKKT: KT.

HÖNNUNUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÞAG	thor@ferill.is	GP	14.02.13
MKV.	1:1000	VERKNR.	TEIKN. NR.
		12131	3 - 01