



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Allan við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með 18mm þakcrossvið og festist með 5,0x60mm skrúfum c/c 150mm. Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Alls staðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja þakpappa á bakvið.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1
Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í vegggreim og 2x6 stk. í sperru.

F2
Bitaskór (BMF) 90x145, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í vegggreim og 2x6 stk. í sperru.

F3
Vinkill, (BMF) 105m/styrkingu, 1 stk. festing m. ⁴⁰/₄₀ kamb. 2x6 stk, setja skal 10mm borðabolta í gegn þar sem sperrur laskast.

F4
Þar sem sperrur laskast yfir burðarvegg skal skrúfa sperrur saman með 6stk 6x150mm skrúfum.

Ath:
Burðarveggur er byggður upp úr 45x95mm klæddur með 12mm krossvið, festur niður með vinkli og múrbolta á hverri stöð. sjá nánar á skýringarmynd

VERK: Hlíðarholt 5 í landi Fells 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 271
HUUTI: Burðarvirki sérmyndir þaks	KVARDI: 1:20/10
DAGS: 10.04.12	TEIKN: BL
SAMÞ: Björgvin Viglúndsson 040546-2009	NR: 01 093
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	