



**SKÝRINGAR:**

Setja skal niður rotþró eins og sýnt er á afstöðumynd. Ekki skal setja rotþró nær húsi en 10 metra. Ekki eru þó takmarkanir á hve langt frá húsi rotþró er staðsett.

Athuga ber að staðsetja rotþró þannig að taka tillit til ríkjandi vindáttar til að fyrirbyggja að óæskileg lykt berist til hýbýla.

Velja skal staðsetningu þannig að auðvelt sé að komast að þrónni til tæmingar.

Ekki skal aka nær plastþró en ca. 5m., nema að plastþróin geti tekið meira álag samkvæmt upplýsingum framleiðanda.

Frágangur á situr lögn skal vera þannig að a.m.k. 50cm. malarlag sé undir lögninni og breidd sé 50cm. á hverri rás og 200cm. milli rása. Yfir lögn skal leggja pappa eða einangrun þannig að fínefni stífla ekki rörið.

Rotþró skal vera þriggja hófa 3660 lítra og skal framleiðandi geta sýnt fram á að virkni þróar sé í samræmi við staðalinn EN12566 sbr. leiðbeiningar UST frá 2004.

Ath. ekki skal leiða vatn frá heitum pottum eða afrennsli hitaveitu í rotþró

**EINAR MATTHÍASSON BFÍ**  
 SKIPHOLTÍ 11-13, 105 REYKJAVÍK  
 Sími: +354 697 4656  
 Netfang: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM

Verkefni:	Mjóanes, Bláskógabyggð Lóð nr 20
Verkheiti:	Afstöðumynd Mkv: 1:200
Verklut:	Staðsetning rotþró Dags: 22.11.07
Hannað:	Einar Matthíasson BFÍ Blað nr. 4
Teiknað:	TAV ehf (SVB)

*Einar Matthíasson*  
 130247.3854