



SKÝRINGAR:

Allar lagnir eru 100mmPVC, rör merkt P á teikningu. Minnsti leyfilegi halli er 20 og mest 300 nema annað komi fram. Öll rör skulu vera fyrir þar til gerða þéttihringi. Umhverfis allar lagnir í jörð komi minnst 150mm, sandlag sem þjappast. Öll gólfniðurföll skulu vera með vatnslás. Setja skal stokka í plötu um rorastúta, min. 200x200mm. Stærð stokka þar sem rör fer í gegnum sökkulvegg skal vera minnst 250x250mm.

SKÝRINGAR Á SKAMMSTÖFUNUM:

- GK. Gólfkóti
 - HL. Handlaug
 - SV. Skolvaskur
 - VS. Salerni
 - BK. Baðkar
 - SB. Steypibað
 - EV. Eldhúshvaskur
 - UP. Uppþvottavél
 - ÞN. Þakniðurföll
 - GN. Gólfniðurföll
 - GNG. Gegnumstreymisniðurfall
 - BR. Brunnur
 - PL. Plast
- Staðsetning á rotþró, sjá afstöðumynd

Grunnmynd 1:50

EINAR MATTHÍASSON BFÍ SKIPHOLTÍ 11-13, 105 REYKJAVÍK Sími: +354 697 4656 Netfang: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM		
Verkefni:	Mjóanes, Bláskógabyggð Lóð nr 20	
Verkefni:	Frárennsli	Mkv: 1:50
Verkhúti:	Grunnm, skýringart.	Dags: 22.11.07
Hannað:	Einar Matthíasson BFÍ	Blað nr. 2
Teiknað:	TAV ehf (SVB)	

Einar Matthíasson
130247-3859