



**SKÝRINGAR:**

Setja skal niður rotþró eins og sýnt er á afstöðumynd. Ekki skal setja rotþró nær húsi en 10 metra. Ekki eru þó takmarkanir á hve langt frá húsi rotþró er staðsett. Athuga ber að staðsetja rotþró þannig að taka tillit til ríkjandi vindáttar til að fyrirbyggja að óæskileg lykt berist til hýbýla. Velja skal staðsetningu þannig að auðvelt sé að komast að þrónni til tæmingar. Ekki skal aka nær plastþrónum en ca. 5m., nema að plastþrónum geti tekið meira álag samkvæmt upplýsingum framleiðanda. Frágangur á situr lögnum skal vera þannig að a.m.k. 50cm. malarlag sé undir lögnum og breidd sé 50cm. á hverri rás og 200cm. milli rása. Yfir lögnum skal leggja pappa eða einhangrun þannig að finefni stífla ekki rörið. Rotþró skal vera priggja hólfra 3660 lítra og skal framleiðandi geta sýnt fram á að virkni þróar sé í samræmi við staðalinn EN12566 sbr. leiðbeiningar UST frá 2004. Ath. ekki skal leiða vatn frá heitum pottum eða afrennslu hitaveitu í rotþró.

EINAR MATTHÍASSON BFÍ  
SKIPHOLTI 11-13, 105 REYKJAVÍK  
SÍMI: +354 697 4656  
NETFANG: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM

Verkefni:	Mjóanes, Bláskógbýggð Lóð nr 20
Verkheiti:	Afstöðumynd
Verkhluði:	Staðsetning rotþró
Hannað:	Einar Matthiasson BFÍ
Teiknað:	TAV ehf (SVB)
	Blað nr. 4

Einar Matthiasson  
13.02.24.7.38.58