



MÓTTEKID
29.02.2012
Brenningafulltrúi: Þórunn Amessýslu og Flóahf.

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

A

SKÝRINGAR
GRAFA SKAL BURTU LAUSAN JARÐVEG OG LÍFRÆN EFNIS ÚR GRUNNI NÍÐUR Á BURÐARHÆFAN BOTN. FYLLA SKAL MEÐ FROSTFRÍRRI GRÚS/ BÖGGLABERGI OG SKAL ÞYNGD KORNA MINNI EN 0.02 MM VERA MINNI EN 3% AF ÞYNGD ALLS EFNIS. ÞJAPPA SKAL FYLLINGUNA MEÐ MINNST 5 TONNA VÍBRÓVALTARA, MESTA LAGÞYKKT 40 CM OG SKAL FARIÐ MINNST 6 UMFERÐIR Á HVERT LAG. KRÓFUR TIL ÞJÖPPUNAR ERU AÐ VIÐ PLÖTUPRÓF Á FYLLINGU NÁIST E2>120 N/mm² OG AÐ HLUTFALLIÐ E2/E1 SÉ MINNA EÐA JAFNT OG 2,2 NEMA E1 SÉ JAFNT OG EÐA STÆRRA EN 60% AF KRÖFUNUM TIL E2.

STEYPA SKAL VERA Í BRÖTÞOLSFLOKKI S-250. LÁGMARKSSEMENTSMAGN 300 KG/M³, SIGMÁL 50-100 MM, HÁMARKSKORNASTÆRÐ 32 MM, LÖFTMAGN 5-7% BENDISTÁL ER KS410 MEÐ LÁGMARKSFLÖTMÖRK 400 n/mm². ALLT EFNIS OG ALLUR FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ÍSLENSKA STAÐLA ÍST-10, ÍST-14 OG ÍST-15 KÓTAR ERU Í METRUM ÖLL ÖNNUR MÁL ERU Í MM ÖLL MÁL ATHUGIST Á STAÐNUM AÐUR EN VINNA HEFST K10 KAMBSTÁL - UPPGEFIÐ ER ÞVERMÁL STEYPUHULA UNDIRSTÖÐUVEGGJA MINNST 35 MM VINNA VIÐ BENDINGU SKAL VERA SKV. ÍST-10

REYNISTEKKUR 2 Í LANDI MIÐFELLS	TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
UNDIRSTÖÐUR BOTNPLATA	hannað SÁ	teiknað SÁ
GRUNNMYND - SNIÐ	yfirfarið SÁ	dags 22.02.2012
SIGURDUR ÁSGRÍMSSON KT: 161161-2929 MTFÍ	mkv. 1/50	nr. 759101