



⊖	Rofi	×	Loftdós	♂	Rör upp/niður
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	♂	Sjónvarp
⊖	Samrofi	⊥	Jörð	♂	Hitanemi
⊥	Tengill	□	Tengidós	⊖	Reykskynjari

Skýringar

Hæð rafmagns- og lofnetstengla 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, baði 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð vegggljósra 190cm
 Hæð útitengla 150cm

----- Lagnir í gólfi / jörðu

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
 Almennt fyrir lágsþennur er notað 1,5q
 Nota skal koax með kjarna 1,15mm fyrir TV.

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Samþykkt arkitekts			
Breytingar	Dags	Yfirfarið	
1			
2			
 Helgi Pálsson Rafiönfræðingur Hjallahlíð 5, 270 Mosfellsbæ S:898-4476 eltec.hp@gmail.com			
Verkefni	Sólvellir 4, sumarhús		
Staður	Reykhloti		
Skýring	Raflagnir		
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	1 af 2
Kt.	270963-5019	Teiknað,	Baldvín Ó. Gunnarsson
Mkv	1:50	Dagsetning,	10.03.2014
Verknúmer		Land nr.	204975

Sökkskaut, 25q bevir
 lagnir 20mm lagnir
 Heimtaug, 50mm PEH
 lagt útfyrir lóðamörk

Q31
 Garðljós