

Frárennsli: Afstöðumynd. 1:500.



**SKÝRINGAR:**

**ALMENNT:**

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kötur) í m, en önnur ánefnd máli í cm.  
 Stærðir á pípum er innra þvermál.  
 Uppgefnar hæðatölur (kötur) & lagn eru í rennsli-  
 botni (þ.e. innri botn rörs.).  
 Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við höfðsáreglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennslislagnir.  
 Sé um útbótsverk að ræða vísat einnig til verk-  
 lýsingar.  
 Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur. Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drennöl (þ.e. steinastæð 0,5–2,5 cm sjövarnáið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drennöl. Sé um kjallara að ræða skal nota vatnsheyppta grús upp undir yfirborð.

**PIPUR Í GRUNNI:**

- Töknar skólplögn.
- Töknar regnvatnslögn, þökkud.
- Töknar regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkud.
- Töknar jarðvatnslögn, óþökkud lögn.

**EFNI Í PIPUR.**

- ST Töknar steinsteypar pípur ( múffa fyrir gúmmí-  
 hringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Töknar plastrapípur ( PVC, PEH eða öðrum við-  
 kenndum efnum).
- J Töknar pottpípur.

**BRUNNAR:**

- BR Töknar brunnur ( þvermál og efni tekið fram ). Brunnar stærri en ø600 skulu vera með keilu efst.

Brunnar á skólplögn skulu vera með botnrásur ( ísteyptr rör eða steyptr rásir ).  
 Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útretnislöketa.

LH(ST) Töknar lokhæð á steinsteypu loki.

LH(J) Töknar lokhæð á steypujárnsloki.

**TÁKN Á TÆKJUM:**

- STN (Stofn) Töknar frárennslistofn.
- EV Töknar eldhúsvask.
- SV Töknar skolvask (ræstivask).
- UV Töknar uppþvottavél.
- PV Töknar þvottavél.
- HL Töknar handlaug.
- BK Töknar baðker.
- STB Töknar sturtubotn.
- BI Töknar skolskál.
- VS( ) Töknar vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GN Töknar göfniðurfali.
- GNH Töknar göfniðurfali með hliðarinnatengingu.
- UT Töknar útlöftun af stofni.
- ÞN Töknar þakniðurfali.
- SN Töknar svalarniðurfali.
- NF Töknar niðurfali með 20x20 cm gáturist.
- NLF Töknar niðurfali af löt með ø250 mm rimlarist.

Samþykkt  
 01 AUG 2008  
*[Signature]*  
 Byggingarfulltrúi uppveita Amessýslu

**Breytingar:**


**TÓV** TEIKNISTOFAN ÖDINSTORGI,  
 VERKFRÉDIDELD ehf.  
 Öðingstú 7  
 101 Reykjavík  
 Netfang: tov@ta.is  
 Sími: 510 2211 Fax: 510 2201

Verkefni: VESTUREY 3 – SUMARHÚS.  
 Heiti: Frárennsli: Almennar skýringar. Afstöðumynd.

Hönnun: VIFILL ODDSSON  
 kt. 101237-3629  
 GÚSTAVSSON  
 kt. 101163-5069

VERKFRÉDINGUR  
 FVFI – FRV  
 VERKFRÉDINGUR  
 FVFI

Áritun aðalhönnuðar: *[Signature]*

M. -  
 R. V.O.  
 T. S.G.  
 Dags. Maí 2008. Nr. 1229-2-1.