



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K16 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steypri brún að járnun skal vera, hula = 30mm, nema annað komi fram.

VERK:	Vatnsleysa - Fjárhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	211
HLUTI:	Burðarvirki Yfirlit og ámynd veggja	KVARÐI:	1:100-50
DAGS:	12.08.12	TEIKN:	BL
	Samþ. Björgvin Vignhildsson 040546-2009	NR.:	01 120
Bent Larsen Fróðsson Félagsráðgjafi 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			