

SLAUFNA NR. 8
LENGD: 117m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 9
LENGD: 118m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 10
LENGD: 118m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 11
LENGD: 119m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 12
LENGD: 119m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 13
LENGD: 93m
c/c 150mm


SLAUFNA NR. 14
LENGD: 91m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 15
LENGD: 110m
c/c 150mm

SLAUFNA NR. 16
LENGD: 116m
c/c 150mm

- Skýringar:**
- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.
 - Lagnæfni: 20x2mm PE-X með súrefniskápu eða samberlegt, c100-150-200 steypit í plötu (dýpt á pipur 45mm, sjá skýringamynd).
 - Mesti vambúti að slautum er 45°C. Mesti bakrásarhitni er -35°C við -15°C útiþita.
 - Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanema í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
 - Þryggingar skal gölflagnir áður en steypit er með 6 bar í 24 tíma án þess að þryggingar falli.
 - Hafa skal 6 bar þrygging á lögnum á meðan að steypit er.
 - Fjarlægð frá sökkli að gölflögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
 - Öll mál í mun nema annað komi fram á teikningum.

Gölfhitilögn framrennsli: _____
Gölfhitilögn bakrennsli: - - - - -



VERK:	Vatnsleysa - Fjánhús 801 Bláskógabyggð	TEIÐN NR.:	560
HLUTUR:	Lagnir - sökkull Gölfhiti	KVAÐUR:	1:50
DAGS:	12.08.12	SKAÐ:	0405462009
Bent Larsen Fréðason Félshóli 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com		TEIÐN:	BL
		NR:	01 120