



ALMENNNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppráttum.
Ef misrämi er, skulu aðalupprættir vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misrämi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðr skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en
límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé
tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
Krossviður skal vera minnst 5 laga grenikrossviður (WBP).
Laskar skulu vera úr 16mm krossvið með rúmpyngd
5% fraktil > 480 kg/m3.
Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera
hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
alfaltpappa.

ALMENNAR SKÝRINGAR - PAKVIRKI:
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með
heitzinkhúð eða ryðfrítt.

Pak þéttklæðist með borðaklæðingu (25/150) er festist
með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð.
A 1 m svæði frá þakbrúnum skal negla borð við sperru
með 4 stk. saum 31/70.
Ekki skal skeyta tvö borð hlið við hlið á
sömu sperru og ekki skal skeyta meira en priðjung borða
á sömu sperru.

NEGLING LASKA:
Negla skal laska með 28/65 nöglum og fjölda
nagla samkvæmt teikningu. Uppgefinn fjöldi
nagla sem gefin er upp á hliðarmyndum
kraftsperra er sá fjöldi sem fer í hvern einstakan
laska.
Fjarlægð nagla frá krossviðsbrún skal ekki vera
minni 25 mm, frá endatré ekki minni en 42 mm
og innbyrðis ekki minni en 25 mm

VINDBAND:
Vindband skal vera BMF vindtoggband 60x2,0.
Festa skal vindbandið í annan enda með 14 stk.
K40/60 beygja það yfir sperru á hinum endanum
rúna kantinn sem vindbandið beygist yfir
strekka vel á vindbandinu og festa það með 3
stk K40/60 í hverja sperru og 14 stk K40/60 í
enda.

Nr.	Dags.	Breyting	Af

STEFÁN GUÐMUNDSSON
Hraungerði, 801 Selfoss
Sími: 864-2621, Netfang: mor@simnet.is

ÁRMÓTSFLÖT 1 FLÓAHREPPUR

BURÐARVIRKI
PAKVIRKI
GRUNNMYND

Teikn.SG	Hönnuður aðaluppd.
Dags: 28-08-14	Mkv: 1:50
Samþ.	Stefán Guðmunds. kt. 301171-4989