



1.07.2011
Svanur
19.05.2011

SKÝRINGAR.

Pípur skulu vera 16mm ídregnar plasteinángroðum ídráttarvír 3x1,5q.
Málstraumur rofa og tengla skulu vera í samræmi við stærð varbúnaðar.
Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglugerð um raforkuvirki.
Hæð rofa sé 110 cm og hæð tengla sé 20 cm.
Þessar skýringar eiga við nema annars sé getið á teikningum.

Raf-Bræður ehf Svanur H. Þórhallsson. Raflagnahönnuður kt. 010267-3319. S.5675880 GSM.8965086			
Verkefni: Flatir 3 - Skeiða & Gnúpverjahreppi.		Teikning: Grunnmynd.	
Teiknað: Svanur.	Kvarði: 1:50	Dags: 19.mai.2011	Teikning nr: 1 af 1
<i>Svanur Þórhallsson</i>			