



MÖTTEND  
15 FEB. 2013  
*Gudni Þórisson*  
Byggingarfræðingur / Architect

**ALMENNT:**  
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

**TRÉVIRKI:**  
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Krossviður skal vera minnst 5 laga grenikrossviður (WBP). Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja alfaltþappa.

**ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI:**  
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.

Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð. Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal negla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70. Ekki skal skeyta tvö borð hlið við hlið á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu sperru.

**FESTINGAR:**  
Sjá teikningu 270-03.

Ú1	04.10.12	BL	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			Teiknúmer: <b>270-01</b>
KOLSHOLT 1 801 Selfoss Einbýlishús			Mælikvarði: 1:50
Burðarvirki: Grunnmynd þakvirkis Skýringar			
Hannað: BV / BL		Teiknað: BL	
Dagsetning: 04.10.2012	Verknúmer: 12 052	Frumstærð: A2	
Ábyrgðarm. og réttthafi: Björgvin Viglundsson		040546-2009	