



ALMENNT:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:

Burðarvirðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en
límré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé
tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
Rakastig í timbr við uppsetningu skal ekki vera
hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
asfaltþappa.

GRINDUR:

Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
Stodir: 45x145
Veggglægja: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglíst með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:

9mm rakapólinn (WBP) 5 laga grenikrossviður,
negldur í rakapólið líim með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:

F5: 2 stk. BMF GATAFLÖTUR 2x80x240
NEGLING: 2x(2xG) STK. K5 40/40
F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.
Negling 2x6 stk. K5 40/40 í vinkil.
N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stöð, alls 18stk.

ADRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað
komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v.
notkunaráðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem
tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
hljóðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað.
Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman
ryðfria nagla og galvaniserað festjárn. Suður skulu hafa
minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
þeirra stáhluta sem söðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna
skal uppfylla D5 316.

Útgefnaður:	20.04.13	SSH	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Litlu-Reykir Flóahrepp			Teiknúmer: 210-02
Burðarvirki:			Mælikvarði:
Grindarteikningar útveggja			1:50
Skýringar			
Hannað: SSH		Teiknað: SSH	
Dagsetning:	20.04.13	Vörkunúmer:	13 005
Frámstað: A2		200752-4659	
Ábyrgðarm. og réttihafi:			200752-4659