



MÓTTEKID  
 04 SEPT. 2013  
 Byggingafurðir og Flóastr.

SKÝRINGAR

HÚS ER ÚR YLEININGUM, Á STEYPTUM SÖKKLI, VEGGIR OG ÞAK SKULU VERA EI30, OG KLÆÐNINGAR Í FLOKKI 2. REYKSKYNIJARAR OG SLÖKKVIÐÆKI SKAL VERA Í HÚSI. Á ÖLLUM SVEFNHERBERGJUM SKAL VERA OPNANLEGUR GLUGGI (BO), SEM UPPFYLLIR BYGGINGARREGLUGERÐ. GÖLF/SÖKKULL ER ÚR STEINSTEYPU. GÖLFEINANGRUN 100mm, ÚTVEGGJAEININGAR ERU 150mm ÞYKKAR, ÞAKEININGAR ERU 200mm ÞYKKAR. Á ÚTVEGGI AD UTAN KOMI VATNSKLÆÐING LOFTUN LÁMARK 20mm. Á OG UNDIR ÞAKEININGAR/SPERRU KOM 25\*125 LEIDARAR, OFAN AD UTAN 45x120 LEKKTUR OG ÞAKSTÁL. UNDIR EININGAR KOMI RAKASPERRA ÞAR SEM EDA EKKI NÆST ÞÉTTING MILLI YLEININGAR. LAGNAGRIND, LOFTAKLÆÐNING KOMI ÞAR UNDIR. ÚTLOFTUN Á ÞAKI SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ. Á MILLI TIMBURS-STÁLS-STEYPU KOMI ALLTAF TRJÖRUPAPPI. ÞAR SEM HÆTTA ER Á AD EKKI NÁIST ÞÉTTING MILLI EININGA-TIMBUR. SÖKKULS SKAL SETJA NEOPREN-PULUSR Á MILLI FRÁGANUR, SAMFESTING OG MEDHÖNDLUN EININGA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐENDA. Á SÖKKUL SKAL KOMA 3mm U-BLIKKSKÚFA UNDIR VEGGEINGAR, SEM NÁI 100mm UPP Á ÞÆR. SKÚFFA BOLTIST Í SÖKKULVEGG MED MÚRBOLTUM, M12 c/c-900mm. BOLTALENGÐ 170mm. EF EKKI ER NOTUÐ BLIKKSKÚFA MÁ NOTA TRÉ-FÓTREIM, 70\*145, FEST MED M12, c/c900. BOLTALENGÐ 230mm. FESTINGAR SKULU VERA ÚR SAMS KONAR EFNI OG ERU Í SKÜFFU OG KLÆÐNINGU Á EININGUM. AD OFAN SKAL INNFELLA 70x145 TRÉ-REIM Í YLEININGAR. SKEYTING INNFELÐRA REIMA SKAL EKKI VERA YFIR GLUGGUM EDA Á EININGASKILUM. OFAN Á ÞAKEININGAR KOMI LEKTAD ÞAK. HALLANDI Á ÞAKI KOMI 25\*125 c/c1200 LEIDARI. OFAN Á LEIDARA KOMI LEKTA 45\*120 c/c600, AUKA LEKTA KOMI NEST. OFAN Á LEKTU KEMUR ÞAKSTÁL. FESTING ÞAKSTÁL SKAL VERA MED ÞAKSAUM, 43/75, MED ÞÉTTINGU, Í ADRA HVERJA BÄRU Í LEKTU, OG AUKA NAGLA Á SEMSKEYTUM. UTAN Á HÚS KOMI VEDURPOLIN KLÆÐNING FEST Í SAMRÆMI VID VALDA KLÆÐNINGU OG SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐENDA. SPERRUR YFIR ÚTISANDANDANDI ÞAKI SKAL FEST MED TVEIM 90x90 BMF-VINKLUM Í HVERN SPERRUENDA, NEGLING ER 6stk 40/40 KAMBSAUMUR Í HVERN VINKILVÆNG. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ.

SÖKKLAR OG BOTNPLATA: SÖKKLAR ERU 200mm AD BREIDD. LÁMARKS HÆÐ ER 800mm. SÖKKLAR ERU Á ÞJAPPADRI FYLLINGU. E2/E1=2.4, E2=100MPa. LÖÐRÉTT BENDING SÖKKLA ER LYKKJUBENDING K10c/c250. LÁRÉTT K10 c/c200. EFST OG NEDST KOMI 2K12 OG KLEMMU- TENGIST SAMAN SAMKVÆMT KRÖFU RAFHÖNNUDAR. ÚR SÖKKLI KOMI TENGLJARN K10c/c200, L=600+600, OG TENGIST PLÖTU BENDINGU, #K10 c/c200. EINANGRUN BOTNPLÖTU ER 100mm. ÞYKKT BOTNPLÖTU ER 120mm. FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL GERÐ Í HÁMRKS 200mm LÖGUM, 4 UMFERDIR MED ÞJÖPPU HVERT LAG.

ATHUGASEMD:  
 ÖLL MÁL ATHUGIST Á BYGGINGARSTAD.  
 SKÝRINGAR – SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á BLADI 01 OG 05  
 BREYTING A: SKÝRINGAR, SÖKKLULHED – FO  
 20.05.2013

**Fríðrik Ólafsson**  
 Verkfræðingur  
 Reykjavíkurvegur 14, 112 – Reykjavík. Sími: 896-5548  
 Kennitala: 240753-2439. Netfang: [fridrik@olafsson.is](mailto:fridrik@olafsson.is)

HANNAÐ AF: FÓ	TEKNAÐ AF: FÓ	YFIRFARIÐ AF: FÓ
DAGSETNING: 01.02.2013	KVARDI: 1:10	DAGSETNING BREYTINGAR: 20.05.2013

Merkurlaut 15

SÉRMYND FRÁGANNG:

(Landsnúmer 176917)

VERKNUMER: FO022013010	BLAD: 06	ÚTGÁFA: A
------------------------	----------	-----------