



MÓTTEKID
 19/AUG. 2008
 Byggingaflutráu uppsveita
 Árnessýslu og Flóahrepps

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø16mm, nema lagnir að baði og sturtu, þær skulu vera Ø18mm.

Ómálsettar pípur eru Ø16mm.

Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø25mm PE-X steyp í plötu.

HL: Handlaug SV: Skolvaskur
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UPV: Uppvottavél

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

C			
B			
A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

Stekkholt
 801 Flóahreppi

Teikn nr:
 531

Lagnir
 Neysluvatnslagnir

Frumstærð:
 A2

Dags: 16.04.08 Skv: 1:50 Hann: GþS
 Samþ: 020162-3099 V.nr07 148 Teikn: BL

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS