


MÓTTEKIÐ

01 JUNI 2010

Byggingafræðingur og Sv. Arnassýslu og Flóahnr.

GRUNNMYND OFNAKERFIS 1:50



LEGA LAGNA:

- PU: PÍPA FER UPP
- PN: PÍPA FER NIÐUR
- VG: VIÐ GÓLF
- VL: VIÐ LOFT
- IR: Í RAUF
- IV: INNAN Í VEGG
- IE: INNAN Í EINANGRUN
- AV: Á VEGG
- IPL: Í PLÖTU
- UL: UNDIR LOFTI
- OL: OFAN Á MILLILOFTI
- YD: YFIR DYRUM

TAFLA YFIR OFNA

OFN	LENGD MEST (mm)	HÆÐ MEST (mm)	AFKÖST HEILD (w)	ATHUGASEMDIR
1-01	700	600	981	
1-02	1600	600	1964	
SAMTALS:			2945	

4. HITALAGNIR

HITALAGNIR ERU SVARTAR STÁLPÍPUR. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK. PÍPUR Á VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÓLFPLÖTU. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR INN Á OFNA ERU 10 MM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFBIRKUR OFNLOKI SKV. OFNASKRÁ. HITAKERFI MIÐAST VIÐ EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÖFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFBIRKUR OFNLOKI SKV. OFNATÖFLU. HITALAGNIR TENGJAST INNTAKSGRIND

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.

Dalvegur 18, 201 Kópavogur  
Sími 534-8815 Farsími 897-8132  
e-mail: haukur@vha.is  
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað Í.H. Samþykkt: *[Signature]* Kennitala 301255-4829

SUMARHÚS, MHL 02. VÍÐIBREKKA 21 GRÍMSNESI

LAGNIR  
GRUNNMYND OFNAKERFIS  
SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 1088

Áritun samræmingarhönnuðar: Útgáfa A Dags. FEB 10

*[Handwritten initials]*