



Austurvegi 42, 800 Selfoss  
Sími: 482-2805 Símbréf: 482-3818  
Netfang: vgs@vgs.is

## Byggingarlýsing fyrir viðbyggingu við gripahús ( Fjárhús og Hesthús )

### Sökklar :

Sökklar eru 1200mm háir með einfaldri járnagrind K10 c/c 250, 2stk K12 uppi og niðri.  
Sökklar og undirstöður eru 200 mm á þykkt.

Steyputegund C 25.

Einangrun 75mm á sökkulveggi.

Undir hluta af fjárhúsi er haughús 1400mm á hæð.

### Gólpalata :

150mm þykkt og gólfagnir leggjast í hana beint, þar sem það á við.

Steyputegund C 25.

Járn eru K10 c/c 250mm eða járnamottur.

Einangrun 75mm undir gólfplötu.

### Útveggir :

2x5" grindur c/c 400mm , klæddar með 9mm krossvið.

Innan á grindur kemur efst reim innfelld 1x5" til festingar fyrir sperrur sem þakvirki festist í.

Utan á krossvið kemur 28x58mm undirbygging fyrir klæðningu c/c 600mm..

Litað stál kemur utan á veggi og á þak.

Einangrun í útveggi er 100mm.

Innan á útveggi kemur rakasperra, síðan 35x45 rafmagnsgrind.

Klætt að innan með lerki.

### Þakvirki :

#### Ejárhús:

Límtréssbiti sem er 140x433mm, ofan á hann kemur 2x8" c/c 600mm, einangrun er 200mm, síðan kemur þéttklætt 1x6", pappi ofan á það, síðan kemur bárað aluzink efst. Að innan er klætt með báruðu aluzinki.

#### Hesthús:

Járnsúlur eru með 3,5 metra millibili sem halda uppi 2x (2x8") fest saman með borðaboltum, ofan á þessa bita koma svo 2x8" c/c 600mm, einangrun er 200mm, síðan kemur þéttklætt 1x6", pappi ofan á það, síðan kemur bárað aluzink efst. Að innan er klætt með báruðu aluzinki.

Selfosss 19. Feb. 2008

Bent Larsen  
Byggingafræðingur B.Sc