



Trévirki:  
Burðarviðir skulu vera af Gæðaflokkum K18 eða betra nema annað sé tekið fram á teikningum.

Timbur utanhúss, innsteypt eða boltað á stein skal fúavarið með 2 umferðum af viðurkendu fúavarnarefni.

Þar sem timbur leggst að steinsteipu eða steypist inn ská vera tjórupappi milli ef ekki er notað gagnvarið efni. Gagnvarið timbur skal vera fúavarið með A-vörn.

Festjárn, Suðuvinna, Ryðvörn.

Timburfestingar úr stáli skulu vera a.m.k. ST37-2SKV. DIN 17100. Heitgalvanisera eða zinkhúða skal allar festingar.

Rafsuða skal uppfylla DS 316 (prEN 1011) Rafsuður skulu vera í flokki C skv. ÍST EN 25817.

Festjárn, boltar, skrúfur og naglar í gagnvarið timbur skal vera heitgalvaniserað eða ryðfrítt. Ekki má nota saman Ryðfría nagla og galvaniserað festjárn.

|            |  |         |           |       |                          |       |                            |  |
|------------|--|---------|-----------|-------|--------------------------|-------|----------------------------|--|
| Teikn. nr. |  | Dags.   | Mars 2007 | samb. | Jón Þ. Jónsson 220434819 |       | Burðarvirki, veggjagrindur | Geymsla og glerskáli Löngumýri Skeiða og Gnúp. |
| 2          |  | Mælikv. | 1 : 50    | b     |                          |       |                            |  |
|            |  | Teiknað | JHG       | a     | Breyting                 | Dags. |                            |  |