

SNIÐ A - A Í SÖKKULVEGG

SÝND ERU 2 NEÐSTU STEYPU-
STYRKTARJÁRN Í STEYPUMÓTI
OFAN Á NEÐSTU MÓTAVÍRUM



SNIÐ AF TÖFLUVEGG

STEYPUTEINN

VÍRLÁSAR

SAMTENGING STEYPUTEINA

AÐ VATNSINNTÖKUM

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA



SAMTENGING STEYPUTEINA
SETJA SKAL TVO VÍRLÁSA
Á HVER SAMSKEYTI

- Jarðtenging
- Tvöfaldur tengill
- Einfaldur tengill
- Rofi
- Veggljós
- Loftljós
- Samrofi
- Tvöfaldur rofi
- Loftnetstengill
- Tafla / mælakassi
- Krossrofi
- Símatengill
- Hreyfiskynjari
- Reykskynjari
- Bjalla
- Handboði
- Þrýstirofi
- Ljósdeyfir
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)

SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU Φ 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm.
4. HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, BAÐI, ÞVOTTAHÚSI OG WC SKAL VERA 1100 mm.
5. ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
6. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
7. HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
8. HÆÐ TENGILS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
10. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
11. TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í ANDDYRI, TAFLA T, SKAL VERA MEÐ INNSIGLANLEGU HÓLFI
12. TAFLA T, SKAL VERA U.Þ.B. H x B x D 800 x 1100 x 200.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

TAFLA T 27



HEIMTAUG KOMI
BEINT Á HÖFUÐVARROFA

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR RARIK Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR LANDSSÍMANN Ø 50 mm + Ø 32 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RARIK 400V /240 V, 3 x 63 A



HÖNNUÐUR:
Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:
Þór Stefánsson

SAMÞYKKT: KT:

BREYTINGAR:

ÚTPRENTAÐ: 19.4.2008 15:59:39
SÍÐAST VISTAÐ: 13.4.2008 23:49:32

VERKHEITI.
Íbúðarhús
Háholt 5
840 Laugarvatni

VERKHLUTI.
Sökkulskaut, afstöðumynd, einlínumynd og skýringar

Mkv: 1:50 / 1:500

RAFTEIKN
RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
Þór Stefánsson, Rafteiknl3.4.2008 23:43RAFLÖGN-1376.dwg
SLÓÐ C:\VERK\BYGGING L\HÁHOLT 5\MYNDIR\
VERKNÚMER 1376-2008-032 BLAÐ 1 af 2
Apríl 2008